

Medienmitteilung der Gemeindewerke Erstfeld vom 19.08.2016

Am Donnerstag, 18.08.2016, kurz nach halb acht Uhr morgens, wurde bei Bauarbeiten Dritter ein 15kV-Mittelspannungskabel der Gemeindewerke Erstfeld beschädigt. Als Folge der dadurch verursachten Sicherheitsabschaltung fiel im gesamten Versorgungsgebiet der Gemeindewerke Erstfeld der Strom aus. Nach umgehender Freischaltung der Fehlerstelle konnte der grösste Teil des Versorgungsgebietes kurz nach acht Uhr wieder mit Strom versorgt werden. Unter Einsatz eines Notstromgenerators konnten am späteren Vormittag weitere Gebiete versorgt werden. Im Verlauf des Nachmittags konnte der Schaden schliesslich behoben und das gesamte Verteilnetz der Gemeindewerke Erstfeld wieder in Betrieb genommen werden.

Die Gemeindewerke Erstfeld bitten die Erstfelder Stromkunden um Verständnis.